

【工事概要等】

工事件名 : (修)上部工補強工事1-210

工期 : 2018年10月3日から2022年10月11日まで

当日の作業場所: 1号上野線 橋脚番号 上170・171付近(台東区台東2丁目付近)

当日の作業内容: 工事足場内にて塗替塗装工の際に支障となる配管の撤去及びケーブルラックの防護

事故発生状況 : 配管撤去作業中に、配管内に通電しているケーブルがないと認識し切断・撤去しようとしたところ、通電中の高圧ケーブルがあり、誤って切断してしまったため停電が発生。

